

Инженерно-экологические изыскания

1. Отсутствует техническое задание утвержденное заказчиком в соответствии с СНиП 11-02-96 п.4.12.
2. Отсутствует информация о расположении площадки относительно особо охраняемых природных территорий, жилой застройки, зон санитарной охраны источников водоснабжения, водоохраных зон, санитарно-защитных зон и других регламентированных территорий в соответствии с п.4.17 СП 11-102-97.
3. Оценка химического загрязнения почвы выполнена не по всему спектру веществ, включенных в стандартный перечень показателей согласно СанПиН 2.1.7.1287-03.
4. Количество и расположение точек замера плотности потока радона не соответствует МУ 2.6.1.2398-11.
5. Оценка уровня фоновое загрязнение атмосферного воздуха не корректно проведена по результатам единичного исследования состава воздуха. В качестве уровня фоновое загрязнение необходимо использовать официальные сведения ЦГМС.
6. Выполнены не все исследования, характеризующие состояние компонентов окружающей среды и необходимые для разработки проектной документации (перечень исследований зависит от специфики проектируемого объекта, месторасположения участка и т. д).
7. Отсутствует графический материал (ситуационный план с указанием границ участка, мест обора проб, ближайшей жилой застройки и т. д).